



**МЧС РОССИИ**

**ГУ МЧС РОССИИ  
по ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Г. КИНЕШМЫ И КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА**

ул. Островского д. 4, город Кинешма, 155800,  
телефон 5-44-44, факс 5-38-71  
телефон доверия (4932) 56-62-15, 29-99-99

31.03.2014 г. № 32 2-6-57

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*В дело  
Проф*

Директору ОГБОУ СПО  
«Кинешемский педагогический  
колледж»  
Воробьевой М. Н.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения в области пожарной безопасности.**

«31» марта 2014 г.

г. Кинешма

Государственный инспектор г.о Кинешма и Кинешемского района по пожарному надзору Смирнов Валентин Андреевич, рассмотрев постановление о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя Кинешемского городского прокурора младшего советника юстиции Гудим Н.Н. в отношении директора ОГБОУ СПО «Кинешемский педагогический колледж» Воробьевой Миры Николаевны, 30.10.1944 г.р., проживающий г. Кинешма, ул. Им. Ленина д. 63 кв. 49, в совершении административного правонарушения, предусмотренного **частью 3 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

## УСТАНОВИЛ

25.03.2014 г. по адресу: г. Кинешма, ул. Ленина д. 30, в ОГБОУ СПО «Кинешемский педагогический колледж» допустил нарушение требований пожарной безопасности, содержащиеся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,

а именно:

-имеющиеся на объекте защиты огнетушители промаркированным не в соответствии с ППР в РФ, а именно маркировка огнетушителей на первом этаже осуществлена черной краской. Основание п. 475 ППР в РФ.

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с **частью 3** статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

г. Кинешма  
ул. Островского  
д. 4

**ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Произвести нумерацию огнетушителей в соответствии с ППР в РФ  
Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор  
г. Кинешма и Кинешемского района  
по пожарному надзору



В.А. Смирнов

Представление получил «31» марта 2014 г.

М. Н. Воробьева  
( фамилия, подпись )